



LEYENDA:

- LÍNEA SUBTERRÁNEA EN M.T FORMADA POR 3 CABLES UNIPOLARES TIPO 12/20KV DH Z1, CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 240mm²
- LÍNEA SUBTERRÁNEA EN B.T FORMADA POR 3 CABLES UNIPOLARES TIPO RV 06/1KV DE ALUMINIO DE 150 mm² MAS CABLE UNIPOLAR ALUMINIO DE 95 mm² DE SECCION.
- X PUNTO DE MÍNIMA
- ARMARIO DE ACOMETIDA
- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN P= 400KVA

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UE-P3
EN XALÓ. (ALICANTE)**



MARTA TORMO VALIENTE - INGENIERA DE CAMINOS C.D. Nº: 22.075

Marta Tormo Valiente

PROMOTOR: *AYUNTAMIENTO DE XALÓ*

FECHA-
SEPTIEMBRE 2004

TITULO DEL PLANO:

RED DE MEDIA Y BAJA TENSION. PLANTA

ESCALA-
1:1000

No.PLANO-
9.1.2