



LEYENDA:

- LÍNEA TETRAPOLAR DE COBRE DE 6 mm² DE SECCIÓN RV0.6/1KV+1x16 mm² (TIERRA) TENDIDO EN INTERIOR DE TUBO DE PVC Ø90 mm. EN CRUCES DE CALZADA SE EJECUTARÁ CON 2 PVC Ø90 mm.
- ⊕ LUMINARIA SRS 420/100T MODELO MILE WIDE CON LÁMPARA DE VSAP DE 100W SOBRE COLUMNA DE 5 m.
- ARQUETA 0.40x0.40x0.60m.
- ▣ ARQUETA 0.60x0.60x0.80m.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UE-P3
EN XALÓ. (ALICANTE)



MARTA TORMO VALIENTE - INGENIERA DE CAMINOS C.D. N°: 22.075

PROMOTOR: *AYUNTAMIENTO DE XALÓ*

FECHA-
SEPTIEMBRE 2004

TITULO DEL PLANO:
ALUMBRADO PÚBLICO. PLANTA

ESCALA-
1:1000

No.PLANO-
10.1.2