

INFORME DE ENSAYO

Nº de Informe: M-19-3015/1

DATOS DEL CLIENTE

Empresa: AYUNTAMIENTO DE XALO
Dirección: C/IGLESIA, 27.
03727 XALO (ALICANTE)

DATOS DE LA MUESTRA

Código de la muestra: M-19-3015
Identificación: RED DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN ALMAZARA (XALÓ-2).TOMA ROTONDA.CASA 1_280519
Punto de muestreo: Red Distribución Urbanización Almazara
Tipo de toma de muestra: Puntual
Matriz: Agua de consumo
Muestra tomada por: Proaguas Costablanca S.A. Procedimiento de toma de muestras: PG-PC/16 Rev. 16
Fecha inicio toma de muestras: 28/05/2019 Fecha fin toma de muestras: 28/05/2019
Fecha recepción: 28/05/2019
Fecha inicio ensayos: 28/05/2019 Fecha finalización y emisión: 03/06/2019

RESULTADOS DE ANÁLISIS


Caracteres físico-químicos

| Descripción | Técnica | Identificación metodo | Limite según legislación | Resultado ±U Uds |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Cloro libre residual "in situ" | DPD | PE-EN/16 | 1 | 0,64 ±0,03 mg/l |
| Turbidez | Nefelometría | PE-EN/03 | 5 | < 0,5 NTU |

Metales

| Descripción | Técnica | Identificación metodo | Limite según legislación | Resultado ±U Uds |
|-------------|---------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Aluminio | ICP | PE-EN/30 (ICP-MS) | 200 | < 10 µg/l |
| Hierro | ICP | PE-EN/30 (ICP-MS) | 200 | < 10 µg/l |

Alicante, a 3 de Junio de 2019



Autorizado por
Olga Espejo Alcaraz
Responsable de Laboratorio

NOTAS:

En caso de muestras tomadas por el cliente, todos los datos de la identificación de la muestra y de su toma han sido facilitados por el mismo. El presente informe de análisis sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo en el laboratorio de Proaguas Costablanca, S.A. Proaguas Costablanca, S.A. dispone del cálculo de incertidumbres asociado a los ensayos realizados para aquellos clientes que lo soliciten. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de presente informe sin la aprobación por escrito del laboratorio de Proaguas Costablanca, S.A. ±U: Incertidumbre. Valores de referencia asignados: R.D. 140/2003 (Red de distribución).