

INFORME DE ENSAYO

Nº de Informe: M-22-6406/1

DATOS DEL CLIENTE

Empresa: AYUNTAMIENTO DE XALO
Dirección: C/IGLESIA, 27.
03727 XALO (ALICANTE)

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Identificación: RED DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN ALMAZARA (XALÓ-2).TOMA ROTONDA.CASA 1_120922
Punto de muestreo: Urbanización Almazara. Rotonda Casa 1
Tipo de toma de muestra: Puntual
Matriz: Agua de consumo
Muestra tomada por: Proaguas Costablanca S.A. Procedimiento de toma de muestras: ISO 5667-5 (2006). UNE-EN ISO 19458 (2007)
Fecha inicio toma de muestras: 12/09/2022 Fecha fin toma de muestras: 12/09/2022

RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Código de la muestra: M-22-6406
Fecha recepción: 12/09/2022
Fecha inicio ensayos: 12/09/2022 Fecha finalización y emisión: 20/09/2022

RESULTADOS DE ANÁLISIS


Caracteres físico-químicos

Descripción	Técnica	Identificación método	Resultado ±U Uds
Cloro libre residual "in situ"	DPD	PE-EN/16	0,54 mg/l
Turbidez	Nefelometría	PE-EN/03	< 0,3 NTU

Metales

Descripción	Técnica	Identificación método	Resultado ±U Uds
Aluminio	ICP	PE-EN/30 (ICP-MS)	< 10 µg/l
Hierro	ICP	PE-EN/30 (ICP-MS)	< 10 µg/l

Alicante, a 21 de Septiembre de 2022



Autorizado por
Olga Espejo Alcaraz
Responsable de Laboratorio

NOTAS:

En el caso de muestras no tomadas por Proaguas Costablanca, S. A., todos los datos de identificación de la muestra y de su toma son facilitados por el tomador de la muestra. El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el tomador de la muestra que pueda afectar a la validez de los resultados. Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. Proaguas Costablanca, S. A. dispone del cálculo de incertidumbres asociado a los ensayos realizados para aquellos clientes que lo soliciten. Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las expresiones y datos que aparezcan en el campo observaciones del informe, no están amparados por la acreditación ENAC. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del presente informe sin la aprobación por escrito del laboratorio de Proaguas Costablanca, S. A. Valores de referencia asignados: R.D. 140/2003 (Red de distribución).