

INFORME DE ENSAYO

Nº de Informe: M-26-0606/1

DATOS DEL CLIENTE

Empresa: AYUNTAMIENTO DE XALÓ
 Dirección: C/IGLESIA, 27.
 03727 XALÓ (ALICANTE/ALACANT)

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Identificación: GRIFO URBANIZACIÓN ALMAZARA_130126
 Punto de muestreo: Red Distribución Urbanización Almazara. Rotonda casa 1
 Tipo de toma de muestra: Puntual
 Tipo de muestra: Agua de consumo
 Muestra tomada por: Proaguas Costablanca S.A. Procedimiento de toma de muestras: PE-LA/01 basado en UNE-ISO 5667-5 y UNE-EN ISO 19458
 Fecha inicio toma de muestras: 13/01/2026 Fecha fin toma de muestras: 13/01/2026


RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Código de la muestra: M-26-0606
 Fecha recepción: 13/01/2026
 Fecha inicio ensayos: 14/01/2026 Fecha finalización y emisión: 14/01/2026

RESULTADOS DE ANÁLISIS

Caracteres físico-químicos				
Descripción	Técnica	Identificación método	Limite según legislación	Resultado ±U Uds
Cloro libre residual "in situ"	DPD	PE-EN/16	1	0,88 ±0,13 mg/l
Turbidez	Nefelometría	PE-EN/03	4	< 0,3 NTU
Metales				
Descripción	Técnica	Identificación método	Limite según legislación	Resultado ±U Uds
Aluminio	ICP	PE-EN/30 (ICP-MS)	200	< 10 µg/l
Hierro	ICP	PE-EN/30 (ICP-MS)	200	< 10 µg/l

Alicante, a 15 de Enero de 2026



Autorizado por
Olga Espejo Alcaraz
 Responsable de Laboratorio



NOTAS:

En el caso de muestras no tomadas por Proaguas Costablanca, S.A., todos los datos de identificación de la muestra y de su toma son facilitados por el tomador de la muestra. El laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación ENAC.

El laboratorio analiza la muestra tal y como la recibe, y los resultados emitidos solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

Ensayos marcados (*), y su toma de muestras correspondiente, no están amparados por la acreditación de ENAC.

Tomas de muestras marcados (*), interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC.

Tomas de muestras de ensayos no incluidos en el alcance de acreditación de Proaguas Costablanca, S.A. no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Proaguas Costablanca, S. A. dispone del cálculo de incertidumbres asociado a los ensayos realizados para aquellos clientes que lo soliciten.

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del presente informe sin la aprobación por escrito del laboratorio de Proaguas Costablanca, S. A.

±U: Incertidumbre.

Valores de referencia asignados: R.D. 3/2023 (DEPÓSITOS DISTRIBUCIÓN/REGULACIÓN, RED DISTRIBUCIÓN, GRIFO INSTALACIONES INTERIORES)).

